

Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí

Oddělení vodního hospodářství

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2



oprávněná úřední osoba: Dana Čechová
telefon: 221 982 386, fax: 221 982 299
e-mail: podatelna@mestocernosice.cz
počet stran: 2

Adresát dle rozdělovníku

spisová značka: ŽP/S MEUC – 027956/2010/V/Cech
č.j.: ŽP/MEUC – 033389/2010/V/Cech-Ozn

Praha dne: 21.6.2010

Věc: Vodovodní a kanalizační řad, přečerpávací šachta, na pozemcích 385, 384/17, 384/16 kat.ú. Zvole u Prahy - stavební povolení

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh investora tj : František Melichar, nar. 6.12.1969, zastoupený na základě plné moci Ing. Petrem Šimoníkem, bytem Vestecká 89, 252 41 Zlatníky – Hodkovice, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

I. stavebního povolení pro vodní díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona - vodovodní a kanalizační řad, přečerpávací šachta

II. povolení výjimky z ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů – t.j. k uložení navrhovaného vodovodního řadu pod navrhovanou splaškovou kanalizaci v délce 3,5 m v úseku napojení v ulici Družstevní, na pozemku č.parc. 384/16 kat. ú. Zvole u Prahy.

Projektová dokumentace, vypracovaná v 02/2010, Ing. Květou Muzikářovou, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0008497, řeší výstavbu vodovodu a gravitační splaškové kanalizace, přečerpávací šachty a 1 m tlakové splaškové kanalizace, pro výstavbu 8 RD, v kat. ú. Zvole u Prahy.

Ad.I.

Vodovodní řad

Vodovodní řad PE DN 90 délky 69,6 m, včetně 1 ks nadzemního hydrantu, bude napojen na stávající vodovodní řad v ul. Družstevní na pozemku č.parc. 384/16 kat. ú. Zvole u Prahy.

Vodovodní řad bude po celé délce opatřen izolovaným vyhledávacím vodičem.

Splašková kanalizace.

Gravitační splašková kanalizace PVC DN 250, o celkové délce 67,6 m, včetně 2 ks revizních šachet, bude přes přečerpávací šachtu, 1 m tlakové kanalizace PE DN 80 a ukliďovací šachtu, ze které dále bude gravitační splaškovou kanalizací PVC DN 250 napojena na stávající gravitační splaškovou kanalizaci v ulici Družstevní na pozemku č.parc. 384/16 kat. ú. Zvole u Prahy.

Ad II.

V bodě napojení v ulici Družstevní, na pozemku č.parc. 384/16 kat. ú. Zvole u Prahy, je stávající vodovod uložen v hloubce 1,70 m pod terénem. Stávající splašková kanalizace je uložena v hloubce 1,15 m pod terénem. Z tohoto důvodu je nově navrhovaný vodovodní řad z místa napojení veden ve vzdálenosti cca 3,5 m pod navrhovanou splaškovou kanalizací.

V úseku uložení navrhovaného vodovodního řadu pod navrhovanou splaškovou kanalizací od bodu napojení v ulici Družstevní, bude vodovod uložen do chráničky IPE DN 150, dlouhé 3,5 m a opatřené na obou koncích uzavírací manžetou.

Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační přípojky, musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody.

Vodoprávní úřad povolí výjimku za předpokladu, že bude provedeno technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace.

Stavba vodovodu a splaškové kanalizace je umístěna na pozemcích č. parc. 385, 384/17, 384/16 kat.ú. Zvole u Prahy, v souladu s územním rozhodnutím č.j. SÚ/UR071-5394/8/Kou-5 ze dne 13.5.2009, které nabylo právní moci dne 23.6.2009. Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal SÚ Jesenice pod č.j. OúJ/12836/2009 ze dne 28.12.2009.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky v průběhu vyvěšení tohoto oznámení, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho vyvěšení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 525, 5. patro v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod.

otisk úředního razítka

Dana Čechová
referentka

Toto oznámení se účastníkům neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a bude vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce obce Zvole, Krátká 33, 252 45 Zvole a MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2. Potvrzené bude vráceno na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

29. 6. 2010

vyvěšeno dne



razítko obce

9. 7. 2010

sejmuto dne

Vodoprávní povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 3000,- Kč. Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800, konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 2061361, specifický symbol: 027956. Kopie dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. *František Melichar, Libeř 156, 252 41 Libeř zastoupený:* Ing. Petr Šimoník, Vestecká 89, 252 41 Zlatníky – Hodkovice

ostatní účastníci – veřejná vyhláška

Doporučeně s dodejkou:

2. obec Zvole, Krátká 33, 252 45 Zvole – k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)

Dotčené orgány:

3. SÚ Jesenice (datovou schránkou)
4. HZS Středočeského kraje, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice (datovou schránkou)
5. KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou)

6. MěÚ Černošice, OŽP – k vyvěšení na úřední desku

7. OŽP – spisy/Cech